



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body
Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí UNMZ č. 1/2003
Pobočka 0100 – Praha

vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. 010-013340

na výrobek:

Suché maltové směsi Sikkaton

žadatel:

REALSAN, s. r. o.

IČ: 25419706
Adresa: Zeyerova 560/25, 460 01 Liberec
Výrobna: ÖFAG Budapest
Adresa: Hunyady J. útca 18, H – 1116 Budapest 11, Maďarsko
Zakázka: Z 010 02 0595

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 3

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení:

Ing. Čestmír Štípek, CSc.
vedoucí posuzovatel

Platnost osvědčení do: 31. října 2006

Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 31. října 2003



Ing. Miroslav Šťastný
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Suché maltové směsi Sikkaton, jsou suché maltové směsi určené pro přípravu malt k provádění hydroizolačních a opravných nátěrů a malt.

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků		Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D)	
			C/T	D	sanační malty	ochranné nátěry
1	Pevnost v tlaku	ČSN 72 2450	1	1	≥ 25,0 MPa	---
2	Pevnost v tahu za ohybu	ČSN 72 2450	1	1	≥ 6,0 MPa	---
3	Přidrženost	ČSN 72 2451	1	1	≥ 1,5 MPa	≥ 1,5 MPa
4	Obsah přírodních radionuklidů	---	1	-	P: 120 Bq.kg ⁻¹	

3. Zajištění systému řízení výroby

Tab. 2: Požadavky na zajištění kontroly výrobků u dovozce

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Kontrola a zkoušení	Dovozce má vypracovány postupy pro kontrolu výrobků umožňující uvádět na trh jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci. Kontrolu výrobků provádí v souladu s těmito postupy. Pracovníci provádějící kontrolu splňují stanovené kvalifikační požadavky a dovozce o tom vede záznam. Dovozce řádně vede a uchovává záznamy prokazující, že výrobek byl zkontrolován nebo vyzkoušen. Dále vede záznamy o stížnostech na výrobek. Pro zkoušení výrobků má dovozce stanovena měřidla podléhající ověření nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich správný stav a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována.
2	Skladovací prostory a manipulační zařízení	Dovozce disponuje potřebnými prostory pro skladování a manipulaci s výrobky, včetně skladovacího zařízení a dbá o jejich správný stav.
3	Technické vlastnosti výrobku	Dovozce má zpracován podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě.
4	Pokyny pro použití výrobku	Dovozce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce.

4. Podklady předložené žadatelem:

Technické listy výrobků.

5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:

ČSN 72 2430-1:1992 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

ČSN 72 2430-2:1992 Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty

ČSN 72 2430-5:1992 Malty pro stavební účely. Část 5: Speciální malty

ČSN 72 2450:1968 Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu

ČSN 72 2451:1968 Zkouška přidrženosti malty k podkladu

Vyhláška č.307/2002 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany



6. Ověřovací zkoušky:

Ověřovací zkoušky byly provedeny při certifikačním řízení k certifikátu č. 01-6947 ze dne 2000-10-16.

7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody:

- Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina 02_02_07a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 7 uvedeného nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu § 5 uvedeného nařízení.
- Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát ročně (při postupu posouzení shody dle § 5, 6, 10).

**Stavební technické osvědčení č. 010-013340 nahrazuje
certifikát Stavební technické osvědčení č. 01- 3974 z 1999-08-20**

